



ПРИМЕНЕНИЕ

Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах.

Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 устанавливаются в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Двери герметичные изготавливаются двух типов:

- ДУс - утепленные;
- Дс - неутепленные.

Утепленные двери, в отличие от неутепленных, имеют теплоизоляцию из минеральной ваты.

Тип покрытия — грунт ФЛ-ОЗк.

Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к закладным деталям или к металлической окантовке проема.

Стандартное исполнение дверей — правое.

РАЗМЕРЫ, ММ

Обозначение	Исполнение	Размеры проема, мм		Размеры двери, мм		Масса, кг
		H1	B1	H	B	
Дс 1,25х0,5 ЭТ	Неутепленное	1255	505	1375	625	24,53
Дс 0,9х0,4 ЭТ		905	405	1025	525	17,76
ДУс 1,25х0,5 ЭТ	Утепленное	1255	505	1375	625	36,0
ДУс 0,9х0,4 ЭТ		905	405	1025	525	23,56

